



# C E R T I F I C A T E

**CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO — TIPO DI PRODUZIONE — MODULO B**  
*EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE — PRODUCTION TYPE — MODULE B*

**0068-GAR-B-031-2019**

MTIC INTERCERT S.r.l., Organismo Notificato 0068, certifica che i seguenti apparecchi:  
*MTIC INTERCERT S.r.l., Notified Body 0068, hereby certify that the following appliances:*

<b>Apparecchio</b> <i>Appliance</i>	Filtri per gas. <i>Gas filters.</i>
<b>Tipo</b> <i>Type</i>	GF...SC....
<b>Norme di riferimento</b> <i>Reference standard</i>	EN 13611:2019
<b>Fabbricante</b> <i>Manufacturer</i>	GECA Srl Via E. Fermi, 98 - 25064 GUSSAGO (BS)
<b>Marchio commerciale</b> <i>Trade mark</i>	---

rispettano i requisiti essenziali del

**Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi.**

*meets the essential requirements as described in the Regulation (EU) 2016/426 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on appliances burning gaseous fuels.*

L'apposizione della marcatura CE sul prodotto è subordinata alla valutazione di conformità secondo il presente certificato di esame UE del tipo e uno dei moduli di cui all'allegato III (C2 o D o E o F) del Regolamento (UE) 2016/425.

*The CE marking on the product is subject to conformity assessment according to this EU type examination certificate and one of the modules listed in Annex III (C2 or D or E or F) of Regulation (EU) 2016/425.*

<b>Data prima emissione</b> <i>First issue</i>	18.03.2019	<b>Data scadenza</b> <i>Expiry date</i>	17.03.2029
<b>Data emissione corrente</b> <i>Current issue</i>	31.07.2019	<b>Revisione no.</b> <i>Revision nr.</i>	01

Il presente certificato ha validità solo se accompagnato dall'allegato 1 costituito da n. 3 pagine nel quale è riportata una descrizione del Tipo in termini di nomi, modelli, categorie, etc.

*This certificate is valid only if accompanied by Annex 1 consisting of n. 3 pages which contains a description of the Type in terms of names, models, categories, etc.*



PRD N° 112B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
*Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements*

Rho, 31.07.2019

Per. Ind. Samuele Mantella

MTIC INTERCERT Certification Body

CERTIFICATE ■ CERTIFICATO ■ ZERTIFIKAT ■ SERTIFIKA ■ CERTIFICADO ■ گواهینامه ■ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΗ

CERTIFICATE ■ CERTIFICATO ■ ZERTIFIKAT ■ SERTIFIKA ■ CERTIFICADO ■ گواهینامه ■ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΗ

# C E R T I F I C A T E

## ALLEGATO n.1 AL CERTIFICATO

### ANNEX n.1 TO CERTIFICATE

### 0068-GAR-B-031-2019

Un apparecchio rappresentativo della produzione prevista, denominato "tipo", è stato messo a disposizione dal richiedente e, MTIC InterCert Srl, in qualità di organismo notificato n. 0068, ha eseguito gli opportuni esami e/o prove necessari per verificare che le soluzioni adottate dal fabbricante rispondessero ai requisiti essenziali previsti dal Regolamento (rapporto di valutazione n. FT 181505-2).

*A single product, representative of the expected production, identified as "type", was made available to us by the applicant and MTIC InterCert Srl, as notified body no. 0068, has carried out the appropriate examinations and/or tests necessary to verify that the solutions adopted by the manufacturer meet the essential requirements of the Regulation (evaluation report n. FT 181505-2).*

**1. Lista delle revisioni**

*Revision list*

Rev. 01 emessa in data 31.07.2029 per inserimento marchio Accredia, norme di riferimento ed rimozione indirizzo sito di fabbricazione.

*Rev. 01 issued on 31.07.2029 for inclusion of the Accredia brand, reference standards and removal address of the manufacturing site.*

**2. Verifica del fascicolo tecnico di costruzione**

*Verification of technical construction file*

Positivo – Positive

**3. Manuale di istruzione d'uso e manutenzione presentati nella lingua**

*Instruction handbook for use and maintenance in the language*

Italiana – Italian

Inglese – English

**4. Condizioni di validità**

*Requirements for the validity*

I dispositivi certificati devono essere utilizzati in apparecchi a gas in accordo alle caratteristiche tecniche di cui al punto 6 di questo allegato.

*The certified appliances shall be incorporated in gas appliances according to technical data reported in this annexe at point 6.*

**5. Paesi di destinazione**

*Countries of destination*

Tutti i paesi UE - All EU countries

**Data prima emissione**

*First issue*

18.03.2019

**Data scadenza**

*Expiry date*

17.03.2029

**Data emissione corrente**

*Current issue*

31.07.2019

**Revisione no.**

*Revision nr.*

01



PRD N° 112B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
*Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements*

Rho, 31.07.2019

Per. Ind. Samuele Mantella

MTIC INTERCERT Certification Body

# C E R T I F I C A T E

## ALLEGATO n.1 AL CERTIFICATO

### ANNEX n.1 TO CERTIFICATE

**0068-GAR-B-031-2019**

**6. Descrizione dei modelli riferibili al tipo certificato**

*Description of the models related to the certified type*

Filtri per gas con corpo e coperchio in alluminio, con elemento filtrante sostituibile con le seguenti caratteristiche:

*Gas filter with aluminium body and cover with repl filtering element having the following characteristics:*

<b>Nome del modello</b> <i>Model name</i>	<b>GF015SC, GF020SC, GF025SC</b>
	<b>GF015SC-10B, GF020SC-10B, GF025SC-10B</b>

Da/From DN 15 a/to DN 25.

<b>Gruppo / Group</b>	<b>2</b>
<b>Tipi di gas utilizzati / Types of used gas</b>	<b>I, II e III famiglia / family</b>
<b>Temperature di utilizzo / Operating temperature range</b>	<b>Da / From -20°C a / to +80°C</b>

**Data prima emissione**

*First issue*

18.03.2019

**Data scadenza**

*Expiry date*

17.03.2029

**Data emissione corrente**

*Current issue*

31.07.2019

**Revisione no.**

*Revision nr.*

01



PRD N° 112B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
*Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements*

Rho, 31.07.2019

  
Per. Ind. Samuele Mantella

MTIC INTERCERT Certification Body

# C E R T I F I C A T E

## ALLEGATO n.1 AL CERTIFICATO

### ANNEX n.1 TO CERTIFICATE

**0068-GAR-B-031-2019**

Modello <i>Model</i>	Raccordo di entrata <i>Inlet gas connection</i>	Massima pressione nominale <i>Maximum nominal pressure</i>	Portata nominale ( $\Delta P$ 2mbar – aria) <i>Nominal flow rate (<math>\Delta P</math> 2mbar – air)</i>
GF015SC	½" (DN15)	6 bar	6 m <sup>3</sup> /h
GF015SC-10B		10 bar	
GF020SC	¾" (DN20)	6 bar	11 m <sup>3</sup> /h
GF020SC-10B		10 bar	
GF025SC	1" (DN25)	6 bar	13 m <sup>3</sup> /h
GF025SC-10B		10 bar	

**Data prima emissione**

*First issue*

18.03.2019

**Data scadenza**

*Expiry date*

17.03.2029

**Data emissione corrente**

*Current issue*

31.07.2019

**Revisione no.**

*Revision nr.*

01



PRD N° 112B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
*Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements*

Rho, 31.07.2019

Per. Ind. Samuele Mantella

MTIC INTERCERT Certification Body