

CSI SpA  
 Sede Legale  
 20030 Senago - MI - I  
 Cascina Traversagna 21

 Direzione, Uffici e Laboratori  
 20021 Bollate - MI - I  
 Viale Lombardia 20  
 Tel. +39 02 383301  
 Fax +39 02 3503940  
 www.csi-spa.com


Registrazione numero/Registration number

PED/0497/2787/14

 SGO N° 032A  
 SGA N° 032D  
 PRD N° 032E  
 SP N° 032F  
 LAB N° 0006  
 Membro degli accordi  
 di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
 Signatory of EA, IAF and ILAC  
 Mutual Recognition Agreements

## CERTIFICATO CE DI CONFORMITA' DEL TIPO

### TYPE EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

 Visto il Fascicolo Tecnico/Referring to the Technical File  
 n° 558/14 del/dated 27/06/2014

si certifica che la Società/we certify that the Company

**TECNOCONTROL S.r.l.**  
**Via Miglioli 47 - 20090 SEGRATE (MI) - ITALY**

ha realizzato il seguente Tipo di Attrezzatura in pressione che soddisfa i Requisiti Essenziali di Sicurezza dell'Allegato I e le procedure del Modulo B, Allegato III, della Direttiva 97/23/CE  
 has realized the following Type of pressure Equipment that meets the Essential Safety Requirements of Annex I and the procedures of Module B, Annex III, of the 97/23/EC Directive

## ELETTROVALVOLE AUTOMATICHE PER GAS

### AUTOMATIC GAS VALVES

Tipo fast opening/Fast Opening Type:

 AV015FO-6B ½" (DN15); AV020FO-6B ¾" (DN20); AV025FO-6B 1" (DN25); AV032FO-6B 1 ¼" (DN32)  
 AV040FO-6B 1 ½" (DN40); AV050FO-6B 2" (DN50); AVD65FO-6B DN65; AVD80FO-6B DN80; AVD100FO-6B DN100

Tipo fast opening flow regulation/Fast Opening flow regulation Type:

AV015FO-FR-6B ½" (DN15); AV020FO-FR-6B ¾" (DN20); AV025FO-FR-6B 1" (DN25);

 PS<sub>min</sub> 0 barg; PS<sub>max</sub> 6 barg; TS<sub>min</sub> -20 °C; TS<sub>max</sub> +60 °C;

Gruppo Fluidi/Fluid Group 1; Cat./Cat. IV

27/06/2014

 Prima emissione  
 First issue

24/09/2015

 Ultima emissione  
 Latest issue

26/06/2024

 Scadenza  
 Expiring