

CSI SpA
Sede Legale
20030 Senago - MI - I
Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com



CSI
CERT



Registrazione numero/Registration number

PED/0497/2785/14

SGQ N° 032A EMAS N° 016P
SGA N° 032D ISP N° 049E
SCR N° 033F LAB N° 0006
PRD N° 032B FSM N° 0151

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF, e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

CERTIFICATO UE DEL TIPO

EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Visto il Fascicolo Tecnico/Referring to the Technical File
n° 557/14 del/dated 28/03/2017

si certifica che la Società/we certify that the Company

TECNOCONTROL S.r.l.
Via Miglioli 47 - 20090 SEGRATE (MI) - ITALY

ha realizzato il seguente Tipo di Insieme in pressione che soddisfa i Requisiti Essenziali di Sicurezza dell'Allegato I e le procedure del Modulo B, Allegato III, della Direttiva 2014/68/UE
has realized the following Type of pressure Assembly that meets the Essential Safety Requirements of Annex I and the procedures of Module B, Annex III, of the 2014/68/EU Directive

FILTRI GAS

GAS FILTERS

Tipo/Type GF015SC ½"(DN15); GF020SC ¾"(DN20); GF025SC 1"(DN25); GF015 ½"(DN15); GF020 ¾"(DN20); GF025 1"(DN25); GF032 1¼"(DN32); GF040 1½"(DN40); GF050 2"(DN50); GFD25 DN25; GFD32 DN32; GFD40 DN40; GFD50 DN50; GFD65 DN65; GFD80 DN80; GFD100 DN100; GFD125 DN125; GFD150 DN150

NF/Manuf. Nb. 00001; PS_{min} 0 barg; PS_{max} 6 barg; TS_{min} -20 °C; TS_{max} +60 °C;

Gruppo Fluidi /Fluid Group 1; Cat./Cat. IV

Tipo/Type: GF015SC-10B ½"(DN15); GF020SC-10B ¾"(DN20); GF025SC-10B 1"(DN25); GF015-10B ½"(DN15); GF020-10B ¾"(DN20); GF025-10B 1"(DN25); GF032-10B 1¼"(DN32); GF040-10B 1½"(DN40); GF050-10B 2"(DN50); GFD25-10B DN25; GFD32-10B DN32; GFD40-10B DN40; GFD50-10B DN50; GFD65-10B DN65; GFD80-10B DN80; GFD100-10B DN100

NF/Manuf. Nb. 00001; PS_{min} 0 barg; PS_{max} 10 barg; TS_{min} -20 °C; TS_{max} +60 °C;

Gruppo Fluidi/Fluid Group 1; Cat./Cat. IV

27/06/2014

Prima emissione
First issue

06/04/2017

Ultima emissione
Latest issue

26/06/2024

Scadenza
Expiring