

CSI SpA
 Sede Legale
 20030 Senago - MI - I
 Cascina Traversagna 21

 Direzione, Uffici e Laboratori
 20021 Bollate - MI - I
 Viale Lombardia 20
 Tel. +39 02 383301
 Fax +39 02 3503940
 www.csi-spa.com


Registrazione numero/Registration number

PED/0497/3371/17

 SGQ N° 032A EMAS N° 016P
 SGA N° 032D ISP N° 049E
 SCR N° 033F LAB N° 0006
 PRD N° 032B FSM N° 0151

 Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
 EA, IAF, e ILAC
 Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
 Recognition Agreements

CERTIFICATO UE DEL TIPO

EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

 Visto il Fascicolo Tecnico/Referring to the Technical File
 n° 992/17 del/dated 28/03/2017

si certifica che la Società/we certify that the Company

GECA S.r.l.

Via E. Fermi, 98 - 25064 GUSSAGO (BS) - ITALY

 ha realizzato il seguente Tipo di Insieme in pressione che soddisfa i Requisiti Essenziali di Sicurezza
 dell'Allegato I e le procedure del Modulo B, Allegato III, della Direttiva 2014/68/UE

 has realized the following Type of pressure Assembly that meets the Essential Safety Requirements of Annex I and
 the procedures of Module B, Annex III, of the 2014/68/EU Directive

VALVOLA DI BLOCCO PER MASSIMA PRESSIONE

SLAM SHUT OFF VALVE FOR OVER PRESSURE

 SV015-6B-OPSO 1/2" (DN15), SV020-6B-OPSO 3/4" (DN20), SV025-6B-OPSO 1" (DN25), SV032-6B-OPSO 1 1/4" (DN32),
 SV040-6B-OPSO 1 1/2" (DN40), SV050-6B-OPSO 2" (DN50), SVD25-6B-OPSO 1" (DN25),
 SVD32-6B-OPSO 1 1/4" (DN32), SVD40-6B-OPSO 1 1/2" (DN40), SVD50-6B-OPSO 2" (DN50),
 SVD65-6B-OPSO DN65, SVD80-6B-OPSO DN80, SVD100-6B-OPSO DN100

 NF/Manuf. Nb. 00001; PS_{min} 0 barg; PS_{max} 6 barg; TS_{min} -20 °C; TS_{max} +60 °C;

Gruppo Fluidi/Fluid Group 1; Cat./Cat. IV

06/042017

 Prima emissione
 First issue

//

 Ultima emissione
 Latest issue

05/04/2027

 Scadenza
 Expiring