

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE**  
**EU DECLARATION OF CONFORMITY**  
**DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE**

La Ditta: TECNOCONTROL S.r.l. con sede legale a GUSSAGO (BS) Via Enrico Fermi n. 98.  
dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi:

*The Company: TECNOCONTROL S.r.l. with legal office in GUSSAGO (BS) Via Enrico Fermi n. 98.  
declare under its responsibility that the products:*

*La Société: TECNOCONTROL S.r.l. avec siège social à Gussago (BS) Via Enrico Fermi n. 98.  
déclare sous notre seule responsabilité que l'équipement:*

Rilevatori di gas con uscita 4÷20mA, modello:

*Gas detectors with 4÷20mA output, model:*

*Sondes de gaz avec sortie 4÷20mA, modèle:*

**TS282KM, TS282KG, TS282KI, TS282KB**

**TS282PM, TS282PG, TS282PI, TS282PB, TS282PX**

**TS282EA, TS282EA-H, TS282EC-S, TS282EC-H, TS282ES, TS282EH, TS282EHCN,**

**TS282EHCL, TS282ECL, TS282EN, TS282EN2, TS282EO**

**TS282IC2, TS282IC2-H, TS282IFn, TS282IFn-H**

**TS282SFn, TS282SFn-H**

sono conformi alle seguenti norme / altri documenti normativi.

*These products are in conformity with the following standards and/or other normative documents.*

*Ces produits sont conformes aux normes suivants / autres documents normatifs.*

**1) 2014/35/UE (LVD) Direttiva UE Bassa Tensione**

*EU Directive Low voltage equipmen / Directive UE équipements basse tension*

- EN 60529:** Gradi di protezione degli involucri (Codice IP) / *Specification for degrees of protection provided by enclosures (IP code) / Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP).*

**2) 2014/30/UE (EMC) Direttiva UE Compatibilità elettromagnetica**

*EU Directive Electromagnetic compatibility / Directive UE Compatibilité électromagnétique.*

- EN 50270:** Compatibilità elettromagnetica Costruzioni elettriche per rilevazione e misura di gas combustibili, tossici o ossigeno. *Electromagnetic compatibility. Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen. / Compatibilité électromagnétique. Appareils de detection et de mesure de gaz combustible, de gaz toxique et d'oxygene.*

**Attestato di conformità / Attestation of conformity / Attestation de conformité: TÜV E8A 003350 0005**

**3) Altri documenti normativi**


*Other normative documents / autres documents normatifs*

- CEI 216-5.3 Norma Italiana:** Apparecchiature elettriche per la rivelazione e la misura di vapori e gas combustibili o tossici e di ossigeno per impiego continuo in installazioni fisse in luoghi non pericolosi. *Parte 3: Requisiti generali e metodi di prova per rivelatori di gas e vapori infiammabili con uscita proporzionale. / Italian Standard: Electrical apparatus for the detection and measurement of gases and vapors, combustible or toxic, and oxygen for continuous use in fixed installations in non-hazardous area. Part 3: General requirements and test methods for detectors of gases and flammable vapours with proportional outputs. / Norme italiana: Appareils électriques pour la détection et la mesure des gaz et des vapeurs, combustibles ou toxiques, et de l'oxygène pour une utilisation continue dans des installations fixes en zone non dangereuse. Partie 3: Règles générales et méthodes d'essai pour les gaz et vapeurs détecteurs avec des sorties proportionnelles.*

GUSSAGO, 26 Novembre 2018

Mod.17-01 Rev.1

FILE: DCE-2282.KM01.01-A\_SE282 (26.11.2018).docx

  
G.P. CAVAGNA  
Direzione Generale

