

PID:
06350100

Certificato di approvazione

CID:
C.1996.2042

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

GECA SRL
VIA E. FERMI 98
25064 GUSSAGO BS
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-CIG

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di prodotti"
ed è relativo ai prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Rivelatori di gas per uso
domestico
(Modelli vari)**

**Gas detectors for household use
(Various models)**

This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on **2002-12-10**

Aggiornato il | Updated on **2023-03-29**

Sostituisce | Replaces **2018-07-30**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2002-12-10
Aggiornato il | Updated on 2023-03-29
Sostituisce | Replaces 2018-07-30

Prodotto | Product

Rivelatori di gas per uso domestico Gas detectors for household use

Concessionario | Licence Holder

GECA SRL
VIA E. FERMI 98
25064 GUSSAGO BS
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ-CIG

Costruito a | Manufactured at

97000858 CLGEC2.C06LCGEC2+1 25064 GUSSAGO BS Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 50194-1:2009

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 50194-1:2009

Rapporti | Test Reports

CG23-0087808-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di prodotto Product	Rivelatore di gas / Gas detector
Tensione nominale Rated voltage	230 V c.a./a.c. ; 12 V c.c./d.c.
Frequenza nominale Rated frequency	50/60 Hz
Grado di protezione contro l'umidità Degree of protection against moisture	IP42
Installazione Installation	A parete / To the wall

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.C00CCA

Marca Trade mark	TECNOCONTROL
Modello Model	SE230KM
Tipo di gas rivelato Detected gas	METANO / METHANE
Tipo di sensore Type of sensor	catalitico / cathalitic
Tipo di apparecchio Type of appliance	A
Tipo di alimentazione elettrica Type of electrical supply	230 V c.a./a.c. ; 12 V c.c./d.c.
Taratura gas Gas calibration	10% LIE

AR.C00CCB

Marca Trade mark	TECNOCONTROL
Modello Model	SE230KG
Tipo di gas rivelato Detected gas	GPL / LPG
Tipo di sensore Type of sensor	catalitico / cathalitic
Tipo di apparecchio Type of appliance	A
Tipo di alimentazione elettrica Type of electrical supply	230 V c.a./a.c. ; 12 V c.c./d.c.
Taratura gas Gas calibration	10% LIE

AR.C00CCC

Marca | Trade mark **TECNOCONTROL**
Modello | Model **SE233KM**
Tipo di gas rivelato | Detected gas **METANO / METHANE**
Tipo di sensore | Type of sensor **catalitico / cathalitic**
Tipo di apparecchio | Type of appliance **A**
Tipo di alimentazione elettrica | Type of electrical supply **230 V c.a./a.c. ; 12 V c.c./d.c.**
Taratura gas | Gas calibration **10% LIE**

AR.C00CCD

Marca | Trade mark **TECNOCONTROL**
Modello | Model **SE233KG**
Tipo di gas rivelato | Detected gas **GPL / LPG**
Tipo di sensore | Type of sensor **catalitico / cathalitic**
Tipo di apparecchio | Type of appliance **A**
Tipo di alimentazione elettrica | Type of electrical supply **230 V c.a./a.c. ; 12 V c.c./d.c.**
Taratura gas | Gas calibration **10% LIE**

AR.C00CCE

Marca | Trade mark **GECA**
Modello | Model **654-O/M**
Tipo di gas rivelato | Detected gas **METANO / METHANE**
Tipo di sensore | Type of sensor **catalitico / cathalitic**
Tipo di apparecchio | Type of appliance **A**
Tipo di alimentazione elettrica | Type of electrical supply **230 V c.a./a.c. ; 12 V c.c./d.c.**
Taratura gas | Gas calibration **10% LIE**

AR.C00CCF

Marca | Trade mark **GECA**
Modello | Model **654-O/G**
Tipo di gas rivelato | Detected gas **GPL / LPG**
Tipo di sensore | Type of sensor **catalitico / Cathalitic**
Tipo di apparecchio | Type of appliance **A**
Tipo di alimentazione elettrica | Type of electrical supply **230 V c.a./a.c. ; 12 V c.c./d.c.**
Taratura gas | Gas calibration **10% LIE**

AR.C00CCG

Marca | Trade mark **GECA**
Modello | Model **652-O/M**
Tipo di gas rivelato | Detected gas **METANO / METHANE**
Tipo di sensore | Type of sensor **catalitico / cathalitic**
Tipo di apparecchio | Type of appliance **A**
Tipo di alimentazione elettrica | Type of electrical supply **230 V c.a./a.c.**
Taratura gas | Gas calibration **10% LIE**

AR.C00CCH

Marca | Trade mark **GECA**
Modello | Model **652-O/G**
Tipo di gas rivelato | Detected gas **GPL / LPG**
Tipo di sensore | Type of sensor **catalitico / cathalitic**
Tipo di apparecchio | Type of appliance **A**
Tipo di alimentazione elettrica | Type of electrical supply **230 V c.a./a.c.**
Taratura gas | Gas calibration **10% LIE**

AR.C00CMU

Marca | Trade mark **RBM**
Modello | Model **RIVELGAS/M**
Tipo di gas rivelato | Detected gas **metano / methane**
Tipo di sensore | Type of sensor **catalitico / cathalitic**
Tipo di apparecchio | Type of appliance **A**
Tipo di alimentazione elettrica | Type of electrical supply **230 V c.a./a.c.**
Taratura gas | Gas calibration **10% LIE**